



Napáťová sústava : TN -C, 3+PEN, 230/400V, 50 Hz TN -C-S, 3+N+PE, 230/400V, 50Hz OCHRANA PRED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPÄTÍM

Základná ochrana: Pred dotykom živých častí podľa STN 33 2000-4-41 krytím, zábranami a izolovaním podľa článku 412

Ochrana pri poruche: Neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím do 1000V podľa STN 33 2000-4-41 samočinným odpojením napájania podľa článku 413.1

Instalovaný príkon : 12,0 kW
Súdobosť : 5,8 kW
Hlavný istič In : 25 A

Zodpovedný projektant : Štefan Babik		Vypísal Štefan Babik	
Investor : ACREX s.r.o, nám Baníkov 31, Rožňava		Dátum 01.2019	
Akcia Cyklocentrum Buzgó Krásnohorská Dlhá Lúka č.p.312		Stupeň :	projekt
Elektrická príloha		M 1:250	č.v.1