



CELOPLASTOVÝ ROZVÁDZAČ
PRIVOD: ZDOLA
VÝVODY: ZHORA A ZDOLA
krytie IP 43
Pi = 12,0kW
Ps = 5,8kW
ÚK - 0,0kW
TV - 0,0kW

POZNÁMKA:
ROZVODNÁ SÚSTAVA 3+PE+N AC 400V 50Hz TNCS
OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM
PODĽA STN 33 2000-4-41.
ZÁKLADNÁ OCHRANA: ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASŤÍ, KRYTMI,
OCHRANA PRI PORUCHĚ BUDE SAMOČINNÝM ODPOJENÍM PRI
PORUCHĚ A OCHR. POSPÁJANÍM
DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM
DOKUMENTÁCIA JE SPRAC. V STUPNI PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
A NENAHRAĐZA REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU!

Výpracoval:	Stefan Babik	
Zodpovedný proj.:	Stefan Babik	
INVESTOR	AGREX s.r.o	
	Nám. Baníkov 31, Rožňava	
MESTO STAVBY	K.Ú. Krasnohorská Dlhá Lúka č.p. 312	
OBJEKT	CYKLOCENTRUM BUZGÓ	
	KLAS. STAV.	Dátum
		01.2019
		Stupeň
		Stavebné povolenie
OBSAH VÝKRESU	ELEKTROINŠTALÁCIA	FORMÁT: 2x4
	ROZVÁDZAČ R	MIERKA:
		Č. VÝR.: 3