


VÝKRES TVARU ZÁKLADOV, M 1:50




POZNÁMKA K DT:

- NECHAŤ VERTIKÁLNU VÝSTUŽ TRČAŤ DO PODLAHOVEJ DOSKY 100MM!
- ČAKACIU VÝSTUŽ ULOŽIŤ DO ZÁKLADOVÉHO NOSNÍKA PRED BETONÁŽOU !

VÝKAZ SIEŤOVEJ VÝSTUŽE PD1.0X						
OZN.	TP	PLOCHA (m ²)	30% NA STYKOVANIE (m ²)	CELKOVÁ PLOCHA (m ²)	HMOTNOSŤ (kg/m ²)	HMOTNOSŤ (kg)
S1	Q 335 A – Ø8x8/150x150	20	6,0	26,0	5,40	140,4
CELKOVÁ HMOTNOSŤ (kg)						140,4

STYKOVANIE SIEŤOVEJ VÝSTUŽE

M 1:50




YÁKRES YÁSTUŽE NADZÁKLADOVÉHO MURIVA
Z DEBNIAČICH TVÁRNIC, M 1:25

NADZÁKLADOVÉ MURVO NZ1.01, M 1:25

MURVO DT30, VÝŠKA 250MM

CELKOVÁ DĚŽKA NZ1.01 DT30 – 19,230M



Číslo položky	Priemer [mm]	Dĺžka [m]	Počet [ks]	Celkom m³	
				ØR10	
1	R10	0,600	156	93,60	
C E L K O M			m³	93,60	
			kg/m³	0,617	
			kg	57,75	
			kg	57,75	

VÝKAZ VÝSTUŽE

LEGENDA MATERIÁLOV:

- NAUŠKĽADOVÉ MURIVO NZ1.01 Z DEBNACICH TVÁRNIC PREMAC DT30, ZALEVANÉ BETÓNOM TRIEDY C20/25, VYSTUŽENÉ VIAZANOU BETÓNARSKOU VÝSTUŽOU B 500 (B); H.H.DT=−0,350, S.H.DT=−0,600
- ZĽADOVÉ KONŠTRUKCIE Z PROSTIEHO BETÓNU TRIEDY C20/25; H.H.ZN=−0,600, S.H.ZN=−1,350

– ŽELEZOBETÓNOVÁ PODLAHOVÁ DOSKA HR.150MM, H.H.P.D.= -0,200, S.H.P.D.= -0,350

POZNÁMKY:

- AKÉKOĽKVEK ZMENY V NOSNEJ KONŠTRUKCII JE POTREBNÉ ODSÚHLAŠIť S PROJEKTANTOM STATIKY
– REALIZAČNÝ PROJEKT NEHARADŤA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU
– PRIERAZY KOORDINOVAŤ S PROFESIAMI.
– NIE SÚ DŮKLADNE PRESKÚMANÉ ZÁKL. MOŽNOSTI – DOPORUČUJEME PRIZVAŤ GEOLOGA, RESP. STATIKA K PREZVATIU ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY.
– ROZMERY ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ MÔŽU BÝť PŘEHODNOTENÉ NA ZÁKLADE ZISKANÝCH INFORMÁCIÍ POČAS VÝKOPOVÝCH PRÁČ
– NA AKÉKOĽKVEK NEZROVNALOSTI VO VÝKAZOCH JE POTREBNÉ BEZDŮKLADNE UPOZORNIŤ PROJEKTANTA STATIKY

BETÓN: STN EN 206-1-C20/25-XC2 (SK)-Dmax16-S4

WYSTUŻ: B 500 (B)

KRYTÍ: 25 mm

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:
Ing. PETER KLEIMAN		Ing. SZABOLCS NAGY	RONALD KOVACS	Ing. PETER KLEIMAN
INVESTOR: AGREX S.R.O., NÁMESTIE BANÍKOV 31, 048 01 ROŽŇAVA				
NÁZOV A MIESTO STAVBY: NOVOSTAVBA – CYKLOCENTRUM BUZGÓ SO-02 PRÍSTREŠOK K.Ú. KRÁŠNOHORSKÁ DĽHÁ LÚKA, ž.p.: C KN 312				
PROFESIA:	NÁZOV VÝKRESU:	DATA: FORMÁT: ČÍSLO ZÁKAZKY: STUPEŇ PD: MIERKA:		
STATIKA	VÝKRES TVARU ZÁKLADOV	01/2019 2x44 18_157 RP ČÍSLO VÝKRESU:		
		1:50 S-08		