


# LEGENDA

- JEDNÓPOLOVÝ VYPÍNAČ RADIENIE 1 ZAPUSTENÝ 10 A, 230V IP20
- ⌋ STRIEDAVÝ PREPÍNAČ RADIENIE 5 ZAPUSTENÝ 10 A, 230V IP20
- ⌋ STRIEDAVÝ PREPÍNAČ RADIENIE 6 ZAPUSTENÝ 10 A, 230V IP20
- ⌋ STRIEDAVÝ PREPÍNAČ RADIENIE 5 NASTENNÝ 10 A, 230V IP44
- ⌋ JEDNÓPOLOVÝ VYPÍNAČ RADIENIE 1 NASTENNÝ 10 A, 230V IP44
- ⊖ - SENZOR POHYBU
- ⌋ ZÁSUVKA DVOJITÁ ZAPUSTENÁ 16A 230V
- ⌋ ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ ZAPUSTENÁ 16A 230V
- ⌋ ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ NASTENNÁ 16A 230V IP44
- ⌋ ZÁSUVKA DVOJITÁ ZAPUSTENÁ 16A 230V S PREP. OCHRANOU
- ⌋ ZÁSUVKA NASTENNÁ 16A 400V IP54
- ⌋ SVETIDLO NÁSTENNÉ (podľa výberu investora)
- ⌋ SVETIDLO STROPNÉ (podľa výberu investora)
- ⌋ R - ROZVADZAČ R CELOPLASTOVÝ ROZVADZAČ



POZNÁMKA:  
 ROZVODNÁ SÚSTAVA 3+PE+N AC 400V 50Hz TNC-S  
 OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41.  
 ZÁKLADNÁ OCHRANA: ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI.  
 OCHRANA PRI PORUČE BUDE SAMOČINNÝM ODPOJENÍM PRI PORUČE A OCHR. POSPÁJANÍM

Výpracoval	Štefan Babik		
Zodpovedný proj.	Štefan Babik		
INVESTOR	AGREX s.r.o. Nám. Baníkov 31, Rožňava		
MIESTO STAVBY	k.ú. Kráľovská Dlhá Lúka č.p. 312	KLAS. STAV.	Datum 01.2019
OBJEKT	CYKLOCENTRUM BUZGÓ		Stavebné povolenie
OBSAH VÝKRESU	ELEKTROINŠTALÁCIA PÓDORYS PODKROVIA	FORMÁT: 2x44	Č. VÝKR.: 2
		MIERKA: 1:50	